TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

PID: TICRX00H2GN9

Čj.: TICR/41638/2026

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a s použitím nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a 194/2022 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O S V Ě D Č E N Í

ev. č.: 6887/26/R-EZ-E1A,E1B,E2A,E2B

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: Bc. Michal Kučera

datum narození: 12. 10. 1978

Adresa pobytu: Rakolusky 4, 331 41 Bohy

IČO: 68063954

Toto osvědčení platí do 8. 6. 2031.

Datum vykonání zkoušky dne 8. 6. 2026

Poučení:
Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Magdalena Hesounová
pověřená osoba

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR
Technická inspekce České republiky
12

Ing. Tomáš Tůma
ředitel

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

Čj.: TICR/41638/2026

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 6887/26/R-EZ-E1A,E1B,E2A,E2B

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1A: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu